



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Челябинской области

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП
7451216069/745101001
ул. Елькина, д.73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

Законному представителю
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения
"Детский сад № 194 г. Челябинска"

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарный надзор
№ 06/ 32/ 1- 30 от 26 апреля 2019г. г.**

При проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 194 г. Челябинска" с 1 апреля по 26 апреля 2019г. февраля по адресам г. Челябинск, пр. Ленина, д. 99, ул. Сони Кривой, д. 50 (акт проверки Управления Роспотребнадзора по Челябинской области № 06 / 740/299) выявлены нарушения:

- ст.17, ст.28. ч.1., ст 34. Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г.,
 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10
 - ТР ТС 009/2011 технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»,
 - ТР ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,
 - ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»,
 - ТР ЕАЭС 044/2017» О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»,
- которые могут явиться причиной возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий воспитания и обучения детей в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 194 г. Челябинска", а так же руководствуясь ст. 44, ст. 50, ст.51 Федерального закона "О санитарно- эпидемиологиче-

ском благополучия населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.,

предлагаю выполнить следующие мероприятия:

1. Обеспечить равномерное искусственное освещение (п.7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Срок до 25.12.2019г.
2. Обеспечить уровни искусственной освещенности освещение в помещениях детского сада по адресам г. Челябинск, пр. Ленина, д. 77, ул. Сони Кривой, д. 50 в соответствии с нормативами п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.
Срок до 25.12.2019г.
3. Представить протоколы замеров искусственной освещенности после проведенной работы по улучшению искусственной освещенности.
Срок до 25.12.2019г.
4. Обеспечить наполняемость в соответствии с требованиями п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 (пр. Ленина д.77).
Срок при комплектовании учреждения.
5. Обеспечить отвод паводковых и ливневых вод от территории внутриквартальной жилой застройки и с прилегающей проезжей улицы по и через все игровые площадки территории дошкольной образовательной организации (п.3.2. СанПиН 2.4.1.3049-13) (пр. Ленина д.77).
Срок до 5 августа 2022г.
6. Все групповые площадки обеспечить тенью навесами из расчета 1 кв м на ребенка (п.3. 9. СанПиН 2.4.1.3049-13)(пр. Ленина д.77).
Срок до 5 августа 2022г.
7. Обеспечить поэтапно высоту ограждений тенью навесов не менее 1,5 м, (п.3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13)(ул. С. Кривой , д.50)..
Срок до 5 августа 2021г.
8. При замене песка в песочницах обеспечить идентификацию песка, наличие защитных приспособлений на песочницах, протоколов исследований песка, в том числе по паразитологическим, микробиологическим, санитарно- химическим, радиологическим показателям (п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Срок при смене песка.
9. Обеспечить прием детей после их отсутствия более 5-ти дней (с исключением выходных и праздничных дней) со справками (п.11.3. СанПиН

2.4.1.3049-13).

Срок с момента получения предписания.

По пищеблокам:

10. Пересмотреть и переработать примерное меню в соответствии с требованиями главы XV. СанПиН 2.4.1.3049-13. Представить экспертное заключение о его соответствии санитарным правилам.
Срок к 5 августа 2019г.
11. Обеспечить суммарные объемы блюд примерного меню требованиям п.15.6. и приложение № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок с момента получения предписания.
12. Обеспечить соответствие фактического меню примерному. меню (п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Срок с момента получения предписания.
13. Обеспечить выполнение суточных наборов питания детей (п.15.3., приложение № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Срок с момента получения предписания.
14. Обеспечить проведение С- витаминизация готовой пищи детям, у которых отсутствуют противопоказания (п.14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Срок с момента получения предписания.
15. На аскорбиновую кислоту:
 - в качестве биологической активной добавки иметь в наличии документы – свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии (ст. 21, ст 23. ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"),
 - в качестве лекарственного средства в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (с изменениями и дополнениями)
 Срок с момента получения предписания.
16. Провести капитальный ремонт пищеблока с реконструкцией его помещений (ул. Ленина 77) в соответствии с требованиями раздела XIII СанПиН 2.4.1.3049-13).
Срок до 5 августа 2022г.
17. По пищеблоку (ул.С. Кривой, д. 50) обеспечить поточность обработки продуктов питания:
 - исключить встречные потоки сырых и готовых продуктов питания, чистых и грязных инвентаря и кухонной посуды, в т. ч. в сыром цехе установить производственные ванны для обработки продуктов питания не менее 4-х, для мытья кухонной посуды выделить моечную с установкой двухсекционной ванны (п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13), в каждом цехе установить раковины для мытья рук (п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13),
 Срок до 5 августа 2020г.